

Kedeldata til SBi beregningsprogram Be06



(1) Kedlens nominelle effekt er bestemt ved afprøvning på dansk naturgas. Værdien kan afvige fra mærkeeffekten.
(2) Korrektionsfaktoren for fuldllast er bestemt ud fra målinger ved 30/40 og 60/80 °C.
(3) Korrektionsfaktoren for dellast er bestemt ud fra målinger ved 30/36 og 47/53 °C.
(4) Blæsereffekten er beregnet som elforbrug ved fuldlast minus elforbrug ved pumpe efterløb. Værdien kan afvige fra mærkeeffekten.
(5) El til automatik omfatter kedlens standby-forbrug samt evt. ekstra-udstyr (fx klimastyring), der blev brugt ved kedelafprøvning.



(6) Gennemstrømningskedel